

По итогам 2015 года фактические потери при передаче электроэнергии по сетям АО «Карельский окатыш» конечным потребителям и другим сетевым организациям, имеющим прямые технологические присоединения к сетям АО «Карельский окатыш», составили 5 080,164 тыс. кВтчас, что составляет 4,29% от общего количества переданной электроэнергии, в том числе:

- В сетях ВН – 4 744,122 тыс. кВтчас;
- В сетях СН-II – 286,624 тыс. кВтчас;
- В сетях НН – 49,418 тыс. кВтчас.