# ГРАФИК
## планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и сетей УПГЭС
## на март 2017 года

| № п/п | Наименование оборудования | Тип рем. | Трудть чел/ч | Факт проведения по числам месяца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Испол-ль рем-та | ПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| **ГПП-52** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Освещение нар.ГПП-52<br>прожектор вышки N 1 - 6 ПЭС-45-6шт.ТР 1ед.-0,8ч/ч,КР 1ед.-1,5ч/ч | С | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | П1 ЩСН ГПП-52 0,4 кВ<br>Рубильник 630А - 1шт., Автоматический выключатель - 250А-1шт., 160А-2шт, 100А - 1шт., 50А-8шт, 32А-1шт, 25А - 2шт., | Т | 2,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | П2 ЩСН ГПП-52 0,4 кВ<br>Рубильник 630А - 1шт., Автоматический выключатель - 400А - 1шт.,250А - 2шт. | Т | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | П3 ЩСН ГПП-52 0,4 кВ<br>Рубильник 630А - 1шт., Автоматический выключатель - 400А - 3шт., 10А - 1шт, | Т | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | П4 ЩСН ГПП-52 0,4 кВ<br>Рубильник 2000А - 1шт., Автоматический выключатель - 2000А - 1шт., 16А - 2шт, 6А - 4шт., 1А - 1шт. | Т | 3,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | П5 ЩСН ГПП-52 0,4 кВ<br>Рубильник 2000А - 2шт., Автоматический выключатель - 2000А - 1шт. | Т | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | П6 ЩСН ГПП-52 0,4 кВ<br>Рубильник 2000А - 1шт., Автоматический выключатель - 2000А - 1шт. | Т | 3,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | П7 ЩСН ГПП-52 0,4 кВ<br>Рубильник 630А - 1шт., Автоматический выключатель - 400А - 2шт., 50А - 1шт, 10А - 1шт. | Т | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | П8 ЩСН ГПП-52 0,4 кВ<br>Рубильник 630А - 1шт., Автоматический выключатель - 250А-1шт.,160А-3шт, 80А - 3шт., 50А - 4шт, 10А -1шт | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | П9 ЩСН ГПП-52 0,4 кВ<br>Рубильник 630А - 1шт., Автоматический выключатель - 100А - 1шт., 50А - 8шт, 32А - 2шт., 25А - 8шт. | Т | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ГПП-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ШП-6-6-6 ГПП-6<br>АДЗ1 Т-100х45х7 ЗН-2 шт. | Т | 291,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ГПП-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | В-8-5 станок баланс<br>ГПП-8 ВМПЭ-10-630-20 УЗ ЗН,ТПЛ-10-400/5-2 шт.,ПЭВ-14,ТЗЛ | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | В-8-7 ЯКНО N 14<br>ГПП-8 ВМПЭ-10-630-20 У3 3Н,ТПЛ-10-400/5-2 шт.,ПЭВ-14,ТЗЛ | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ШУОТ-1,2 ГПП-8<br>ШУОТ-02-411-380/220 ин.N ШУОТ-2 - 45994 | ТО | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РП-22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Освещение св. РП-22<br>ЛДЦ-14шт. | Т | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РП-54** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | В-54-6 м-ца Y-1М<br>РП-54 ВМПЭ-10-630-20У3 ТПЛ-200/5-2шт,3Н | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | В-54-7 м-ца Y-7М<br>РП-54 ВМПЭ-10-630-20У3 ТПЛ-200/5-2шт,3Н | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | В-54-12 м-ца Y1-1М<br>РП-54 ВМПЭ-10-630-20У3 ТПЛ-200/5-2шт,3Н | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | В-54-13 м-ца Y1-7М<br>РП-54 ВМПЭ-10-630-20У3 ТПЛ- | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | В-54-22 м-ца Y11-1М<br>РП-54 ВМПЭ-10-630-20У3 ТПЛ-200/5-2шт,3Н | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | В-54-23 м-ца Y11-7М<br>РП-54 ВМПЭ-10-630-20У3 ТПЛ-200/5-2шт,3Н | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | В-54-28 м-ца YIII-1М<br>РП-54 ВМПЭ-10-630-20У3 ТПЛ-200/5-2шт,3Н | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | В-54-29 м-ца YIII-7М<br>РП-54 ВМПЭ-10-630-20У3 ТПЛ-200/5-2шт,3Н | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | УКП-1,2 РП-54<br>380/220 В инв.N УКП-2 - 00100092 | Т | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ШОТ РП-54<br>ШОТ-01-2*20-230-100УХЛ4 | ТО | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ШУОТ-1,2 РП-54 ОДУ<br>ШУОТ-01-411-380/220В инв.номер ШУОТ-2 00100090 | ТО | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Освещение св. РП-54<br>ЛДЦ 25 шт. | С | 25,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Заземление РП-54<br>ст. 40х4 м/св-38т.,п "ф-0" - 20т. | Т | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РП-56** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | В-56-15 насос 16<br>ВВ/TEL-10-20/630-У2-46 ТПЛ-10-2шт,3Н,ОПН-РТ/TEL-10/6,3 УХЛ | ТО | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * |
| 2 | В-56-34 н-с III-5М<br>ВВ/TEL-10-20/630-У2-46 ТПЛ-10-2шт,3Н,ОПН-РТ/TEL-10/6,3 УХЛ | ТО | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * |
| **РП-58** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ШОТ-1,2 РП-58<br>СБП-2452Д-ШОТ-01-2х20-230-100 УХЛ4 | ТО | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РП-61** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | В-61-1 1в РП-61<br>ВМПЭ-10-3200-31,5-У3 ТПШЛ-10-2000/5-2шт,3Н,ПЭВ-12,ТНП | Т | 13,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | РБ-61-1<br>РБСГ-10-2х1600-0.22 входит в 1в | Т | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | В-61-2 РП-61 2в<br>ВМПЭ-10-3200-31,5-У3 ТПШЛ-10-2000/5-2шт,3Н,ПЭВ-12,ТНП | Т | 13,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | РБ-61-2 | Т | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РБСГ-10-2х1600-0.22 входит в 2в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | В-61-5 РП-61 3в | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-1600-20-У3 ТПОЛ-10-1500/5-2шт,3Н,ПЭВ-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | В-61-8 дв.дымосос N1 | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПОЛ-10-600/5-2шт,3Н,ПЭВ-14,ТЗЛ-2 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | В-61-9 дв.дымосос N2 | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПОЛ-10-400/5-2шт,3Н,ПЭВ-14,ТЗЛ-2 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | В-61-10 дв.дымососN3 | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПОЛ-10-400/5-2шт,3Н,ПЭВ-14,ТЗЛ-2 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ТН-61-18 2ТН | Т | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | НОМ-10-2 шт. Предохранитель-ПКТ-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | В-61-19 РП-61 4в | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-1600-20-У3 ТПОЛ-10-1500/5-2шт,3Н,ПЭВ-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | В-61-25 РП-61 6в | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-1600-20-У3 ТПОЛ-10-1500/5-2шт,3Н,ПЭВ-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | В-61-30 резерв | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПОЛ-10-150/5-2шт,3Н,ПЭ-11,ТЗЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | В-61-33 дв.дымососN4 | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПОЛ-10-400/5-2шт,3Н,ПЭВ-14,ТЗЛ-2 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В-61-34 дв.дымососN5 | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПОЛ-10-400/5-2шт,3Н,ПЭВ-14,ТЗЛ-2 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | В-61-35 резерв | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПОЛ-10-150/5-2шт,3Н,ПЭ-11,ТЗЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ТН-61-37 4ТН | Т | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | НОМ-10-2 шт. Предохранитель-ПКТ-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | В-61-38 РП-61 5в | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-1600-20-У3 ТПОЛ-10-1500/5-2шт,3Н,ПЭВ-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ТСН-1 РП-61 | Т | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТМЗ-40/10/0.4 Предохранитель ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТСН-2 РП-61 | Т | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТМЗ-40/10/0.4 Предохранитель ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Сил.кабели РП-61 | Т | 8,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | АИРГ-2х16-280м + АИРГ-3х16+1х10-644м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Освещение св. РП-61 | С | 39,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЛДЦ - 39 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Заземление РП-61 | Т | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ст.40х4 м/св. - 45т.,п"ф-о" - 21т. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РП-64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | В-64-7 н-с НП-3 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПОЛ-10-150/5-2шт,3Н,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | В-64-10 насос №16 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПОЛ-10-150/5-2шт,3Н,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | В-64-11 резерв РП-64 | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПОЛ-10-150/5-2шт,3Н,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | В-64-12 резерв РП-64 | Т | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПОЛ-10-150/5-2шт,3Н,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | В-64-13 дв.дым. N 6 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-300/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | В-64-14 дв.дым. N 7 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-300/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | В-64-15 дв.дым. N 8 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-300/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | В-64-16 дв.дым. N 8 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-150/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | В-64-17 дв.дым. N 9 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-300/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | В-64-18 дв.дым. N 9 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-150/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | В-64-19 дв.дым. N 10 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-150/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | В-64-20 дв.н-с N 1 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-150/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | В-64-21 дв.н-са N-3 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-150/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В-64-41 дв.компр.N 8 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-150/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | В-64-42 дв.компр.N 7 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-150/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | В-64-43 дв.компр.N 6 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-150/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | В-64-44 н-с N 5 | Т | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | РП-64 ВМПЭ-10-630-20-У3 ТПЛ-10-150/5-2шт,ЗН,ПЭ-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | УКП-1,2 РП-64 | Т | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УКП-380/220 В УКП-2 - инв.N 00100134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Освещение св. РП-64 | С | 42,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЛДЦ 42 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Заземление РП-64 | Т | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ст 40х4 м/св - 51т. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Двигатели ПЭС**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р-6-2,3,4 привод | Т | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Асинхрон. с к/з ротором 4АХ80А4У3 1400 об/мин - 3 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | РС-5-5-6с привод | Т | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Асинхрон. с к/з ротором 4АХ80А4У3 1400 об/мин - 1 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Пробы масла ПЭС**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т-1 ГПП-7 бак хр | Т | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 проба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Т-2 ГПП-7 бак хр | Т | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 проба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Т-1 ГПП-5 бак хр | Т | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 проба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Т-2 ГПП-5 бак хр | Т | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 проба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Т-1 ГПП-6 бак хр | Т | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 проба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Т-2 ГПП-6 бак хр | Т | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 проба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

итого трудоёмкость(чел/час) - КР: 0,0 С: 115,0 Т: 796,8 ТО: 18,4 Всего 930,2

Главный инженер ЭУ _____ М.Ю. Красносёлов Начальник участка _____ Составил _____